

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Центральному району ТО НД №1 УНД

(наименование органа государственного надзора)

656056, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, т. 63-35-61, TO633561@yandex.ru

Предписание № 581/1/384

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №63» общеразвивающего вида

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 581 от «23» октября 2015 г. ВрИО начальника - государственного инспектора Центрального района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. «28» октября 2015 г. по 14 ч. 00 мин. «28» октября 2015 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №63» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Центральный район, г. Барнаул, ул. Гоголя 240.

проверку проводил(а):

Даутов Дамир Дюсенгалиевич - государственный инспектор Центрального района г. Барнаула по пожарному надзору, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим Хиль Валентина Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На дверях складских помещений отсутствуют таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20	01.08.2016	
2	Не заделано отверстие в месте пересечения противопожарной преграды негорючим раствором (складские помещения)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 22	01.08.2016	
3	Чердачное помещение не выгорожено противопожарными преградами (выход на чердак осуществляется не через противопожарный люк)	СНиП 21-01-97*, п. 7.4	01.08.2016	

4	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела 18 Правил противопожарного режима в РФ	Правила противопожарного режима в РФ п. 461, 452	01.08.2016	
---	--	--	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Даутов Д.Д. - государственный инспектор Центрального района г. Барнаула по пожарному надзору

«28» октября 2015 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующим Хиль Валентина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2015 г.

(подпись)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547)

Телефон доверия ГУ МЧС России

по Алтайскому краю (8(3852)658219)