

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, [mchs@ab.ru](mailto:mchs@ab.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656056, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, т. 63-35-61, [ТО633561@yandex.ru](mailto:ТО633561@yandex.ru)

**Предписание № 109/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №63» общеразвивающего вида.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 109 от «1» апреля 2019 г. Начальника - отделения по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. «9» апреля 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «9» апреля 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 240а, ул. Гоголя, 240а К.

**проверку проводил(а):**

Малетин Павел Михайлович - Инспектор отделения по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются.

**совместно с:** Заведующий Табашникова Наталья Алексеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №63")	ст.6 п. 1, ст.4 п. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме", п. 43.	01.08.2019	

	тильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренной конструкцией светильника в подсобном помещении. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №63")	тельства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме", под. в п. 42.		
3	Допущено размещение под электропитанием горючих материалов. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №63")	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме", под. ж п. 42.	01.08.2019	
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. (Отдельно стоящая прачечная и склад. МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №63")	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме". п. 42.	01.08.2019	
5	Ширина путей эвакуации менее 0,9 метра. (Старшая и младшая группа на 2-ом этаже. МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №63")	СП 1.13130.2009 под. г, п.4.4.1 (Приказ МЧС от 25.03.2009 №171)	01.08.2019	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



**Малетин П.М. - Инспектор отделения по Центральному району ГО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

**Предписание для исполнения получил:**

**Заведующий Табашникова Наталья Алексеевна**